

NAYY 4x150
zemní kabel

stáv. kabel NAYY 4x95
směr R50669
stáv. kabel NAYY 4x95
směr R506256
R530836
SR432/NK

PN2 160A
PN2 160A
PN2 125A

PN2 160A
PN2 160A
PN2 125A

vývod na v.v.-PB č. 173
stáv. kabel NAYY 4x95

SS100/NK 40A č.p. 238
SS100/NK 40A č.p. 241
SS300/NK 40A č.p. 249
SS100/NK 40A č.p. 249
SS100/NK 40A č.p. 250
SS100/NK 40A č.p. 216
SS100/NK 40A č.p. 268
NAYY 4x150
zemní kabel

SS100/NK 40A č.p. 130
SS100/NK 40A č.p. 186
SS100/NK 40A č.p. 237
SS100/NK 40A č.p. 236
SS200/NK 40A č.p. 225
40A č.p. 223

R708520
SR552/NK
PN000 40A č.p. 221
PN2 125A
PN2 125A
PN2 50A
SS200/NK 40A č.p. 303
40A č.p. 304

SS100/NK 40A č.p. 305
NAYY 4x150
zemní kabel

SS100/NK 40A č.p. 196
SS100/NK 40A č.p. 195
SS100/NK 40A č.p. 194
SS100/NK 40A č.p. 193
SS100/NK 40A č.p. 192
SS100/NK 40A č.p. 191
SS100/NK 40A č.p. 190
SS100/NK 40A č.p. 131
SS100/NK 40A č.p. 200
SS100/NK 40A č.p. 199
SS100/NK 40A č.p. 198
SS100/NK 40A č.p. 197
NAYY 4x150
zemní kabel

SS100/NK 40A č.p. 131 garáž

R74254
SR432/NK
PN2 160A
PN2 160A

TS
704199
1POD NÁDRAŽÍM

4x150 1-NAYY-J 160A
4x150 1-NAYY-J 125A
4x150 1-NAYY-J 160A
1000A
T1
4x150 1-NAYY-J 224A
č.p. 1484
č.p. 981/33

LEGENDA

nové zařízení
stávající zařízení - kabel DSN

VYPRACOVAL	Ing. Jakub ŠTARHA	ZOD. PROJEKTANT	Ing. Pavel DRAHANSKÝ
ZHOTOVITEL PD	OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střelně 1929J8, 323 00 PLZEŇ	č. ZAKÁZKY: P5622005.56	
KRAJ	Jihomoravský	OKRES	Vyškov
KATASTR. ÚZEMÍ	Holubice, [777871]		
MÍSTO STAVBY	Holubice, ul. Pod Nádražím		
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	č. STAVBY: 1040019080	
NAZEV STAVBY	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	DATUM: 07/2023	
Holubice, obnova DS NN Pod Nádražím		FORMÁT: 4x A4	
		STUPĚŇ PD: DPS	
NAZEV VÝKRESU	Schéma napájení sítě - nový stav		č. VÝKRESU: D.15